

Kraków, dnia 18 grudnia 2020 r.



**Małopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej**

WZ.5595.565.2.2020.PK

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 961 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.), stosownie do art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 256 z późn. zm.) zwanej dalej k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 listopada 2020 r. (data wpływu do tut. Komendy: 17 listopad 2020 r.) Inwestora: Gmina Miejska Kraków – Młodzieżowy Dom Kultury im. K. L. Gałczyńskiego, ul. Beskidzka 30, 30-619 Kraków, reprezentowanego przez Pełnomocnika Panią Katarzynę Florek, projektygotowe.pl, spółka architektoniczna, sp. z o.o., ul. Zabłocie 39 p. 205, 30-701 Kraków, w sprawie uzgodnienia ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego sporządzonej przez rzeczoznawców: budowlanego – mgr inż. arch. Michał Piotr Szymanowski; nr upr.: 37/13/R/C oraz ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr inż. Marek Szklarski; nr upr.: 551/2011, z uwagi na niespełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego w zakresie:

– stosowania hydrantów 25

w budynku Młodzieżowego Domu Kultury, zlokalizowanego przy ul. Na Wrzosach 57 w Krakowie

wyrażam zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób inny niż podany w § 19 ust. 1 cyt. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, stosownie do wskazań opracowania pt.: „**Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynku usługowego – MDK zlokalizowanego w Krakowie, ul. Na Wrzosach 57, działka nr 695**” z października 2020 r. tj.:

1. Wykonanie dodatkowej klatki schodowej obudowanej, zamykanej drzwiami dymoszczelnymi (S) o klasie EI 30 odporności ogniowej i wyposażonej w urządzenia służące do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie przez system detekcji dymu.
2. Wyposażenie pomieszczeń znajdujących się na poddaszu (ZL I) w autonomiczne czujki dymu.
3. Wyposażenie dróg komunikacji ogólnej w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o wartości natężenia co najmniej 2 lx.
4. Wyposażenie dróg ewakuacyjnych w całym budynku w podświetlane znaki ewakuacyjne.
5. Zapewnienie wyjścia ewakuacyjnego z sali wystawienniczej na poddaszu poprzez drzwi o szerokości 1,20 m.
6. Wyposażenie budynku w jednostkę masy środka gaśniczego tj. 4 kg (lub 6 dm³) zawartego w gaśnicach przypadającą na każde 100 m² powierzchni strefy pożarowej ZL.
7. Zastosowanie gaśnic o skuteczności gaśniczej nie mniejszej niż 21A.
8. Wyposażenie każdego piętra budynku w plany graficzne obrazujące układ dróg ewakuacyjnych w obiekcie.

9. Zapewnienie w odległości do 75 m od budynku dwóch hydrantów zewnętrznych stanowiących źródło wody do zewnętrznego gaszenia pożaru.
10. Wykonanie szczelnej obudowy poddasza płytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi 2x12,5 mm, wykonanie izolacji termicznej poddasza z wełny mineralnej. Drewniane elementy konstrukcji dachu, słupy, płatwie zabezpieczone będą farbami ogniochronnymi.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4, w związku z art. 126 ustawy k.p.a., odstąpiono od uzasadnienia.

Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.


Jednocześnie informuję, iż wszystkie pozostałe wymagania obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej, powinny być spełnione w sposób wprost z nich wynikający.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, za pośrednictwem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Zarzecz 106, 30-134 Kraków w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia (art. 141 § 1 i § 2, art. 129 § 1 w związku z art. 144 ustawy k.p.a.). Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art. 143 ustawy k.p.a.).

Na podstawie art. 127a w związku z art. 144 ustawy k.p.a w trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strony mogą zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Z dniem doręczenia Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.



Małopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
bryg. mgr inż. Piotr Słowiak
Zastępca
Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej

Załączniki:

1. Informacja o ochronie danych osobowych.

Otrzymują:

1. Katarzyna Florek,
projektgotowe.pl,
sp. arch., sp. z o.o.,
ul. Zabłocie 39 p. 205,
30-701 Kraków + 1 egz. Ekspertyzy.
2. a/a + 1 egz. Ekspertyzy.

Do wiadomości:

1. KM PSP w Krakowie + 1 egz. Ekspertyzy.