1.02	MAGAZYN
#####	posadzka żywiczna

1.02	MAGAZYN
#####	posadzka żywiczna

1.05	KOMUNIKACJA
####	posadzka żywiczna

1.04	MAGAZYN
#####	posadzka żywiczna

1.03	TOALETA
####	posadzka żywiczna

1.01	SALA WIELOFUNKCYJNA
#####	PARKIET

1.01A	SCENA
#####	PARKIET

1.06	GARDEROBA
##### #	GRES

TARAS ZEWNĘTRZNY

TARAS ZEWNĘTRZNY

MAGAZYN

SZATNIA

KORYTARZ POZIOM +1

do wyrzutni na dachu ø100mm

do wyrzutni na dachu ø400mm

do czerpni na dachu 400x400mm

sterownik klimatyzacji 1,5m nad posadzką

N7 ø400

N8

N6a

N6

N5

N4

N3

N2

N1

W1-15

W1-4

W1-4a

W1-14 ø100

W1-3 ø400

W1-5

W1-6

W1-7

W1-8 ø315

W1-8a

W1-9

W1-10

W1-11

W1-12 ø250

W1-12a ø250

W1-13

W1-14 ø100

W1-15

N9

N10

N10a ø315

N11

N12

N13 ø250

N14 ø250

N15

K1

DR+4,00m

200m3/h

100m3/h

50m3/h

600m3/h

210

Uwaga:

Centralę wentylacyjną montować na wysokości +3,80m

Legenda:

proj. kanały wentylacyjne

istn. kanały wentylacyjne

DR rzędna osi kanału

projektygotowe.pl
spółka architektoniczna sp. z o.o.
30-701 Kraków,ul.Zabłocie 39 tel:0 12 25 70 070

Obiekt	REMONT I MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWEJ W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY W KRAKOWIE PRZY UL. BESKIDZKIEJ 30 KRAKOWE
Inwestor	Gmina Miejska Kraków, ul. Plac Wszystkich Świętych 3-4 , Kraków
Nr projektu	7/2021
Lokalizacja	Kraków, ul. Beskidzka 30, działka nr 233/45, obr. 0065 Zwierzyniec
Data	09-2021
Branża	WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA
Faza	PROJEKT BUDOWLANY / WYKONAWCZY
Opracował projektant	mgr inż. Marek Toroda
Nr uprawnień projektanta	
Podpis projektanta	
Współpraca	
Sprawdzający	
Treść rysunku	RZUT WENTYLACJI I KLIMATYZACJI
Nr rys.	
Skala:	1:50

UWAGA Prawa Autorskie zastrzeżone – Projektygotowe.pl Spółka Architektoniczna Sp.z o.o. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.W przypadku użycia niniejszego projektu przez podmioty trzecie, projektant nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub niezgodności wynikające z jego wykorzystania. Projektant nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania projektu przez osoby trzecie